

熊本地震



第2章

各施設被害状況一覧

(平成29年10月調査)

県 央

- 1.市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市市民会館)
- 2.宇土市民会館
- 3.熊本県立劇場
- 4.熊本市男女共同参画センター はあもにい
- 5.益城町文化会館
- 6.御船町カルチャーセンター
- 7.熊本市植木文化センター
- 8.熊本市国際交流会館
- 9.熊本市子ども文化会館
- 10.熊本市健軍文化ホール
- 11.火の君文化センター
- 12.くまもと森都心プラザ
- 13.嘉島町民会館
- 14.宇城市松橋総合体育文化センター(ウイングまつばせ)
- 15.美里町文化交流センター「ひびき」
- 16.清和文楽館
- 17.熊本産業展示場(グランメッセ熊本)

県 北

- 18.玉名市民会館
- 19.菊池市市民会館
- 20.大津町生涯学習センター
- 21.荒尾総合文化センター
- 22.合志市文化会館(総合センター「ヴィーブル」)
- 23.ながす未来館
- 24.八千代座
- 25.菊陽町図書館ホール

県 南

- 26.八代市厚生会館
- 27.天草市民センター
- 28.水俣市文化会館
- 29.天草市牛深総合センター
- 30.人吉市カルチャーパレス
- 31.つなぎ文化センター
- 32.あさぎり町須恵文化ホール
- 33.上天草市松島総合センター「アロマ」
- 34.やつしろハーモニーホール
- 35.苓北町民ホール志岐集会所

3. 熊本市立劇場 ※第3章P39に被災報告あり

被害の有無

有

- 所在地／熊本市中央区大江2-7-1
- 設置者／熊本県企画振興部
- 管理運営機関／指定管理者・(公財)熊本県立劇場
- 開館日／昭和57年12月4日
- 建築延面積／23,956㎡
- 客席数／コンサートホール・1,810 演劇ホール・1,172 大会議室・380

被害の概要	
●外壁PC板の損傷 ●ホワイエ等シャンデリアの不点灯と器具のずれ ●高架水槽配管パネルの損傷 ●プロムナード車寄せ屋根柱の亀裂	●演劇ホール舞台キャットウォーク金網の破損 ●演劇ホール舞台ホリントボードの破損 ●コンサートホール天井内緞帳隔壁の破損 ※その他40か所を超える被害部位あり
開館・閉館の措置	
●平成28年4月21日まで閉館発表(4月15日) ●平成28年6月20日まで閉館発表(4月19日) ●平成28年8月24日まで閉館発表(5月30日)	※平成29年3月1日から平成30年3月20日まで貸出を行 いながら本格復旧工事を施工
活動状況(避難所等)	
●大阪ガスの復旧応援隊に駐車場約100台分を提供 ●熊本市からの要請で、車中泊を必要とする避難 者に対して駐車場の一部を無料開放 ●近隣避難所へクッション等備品を貸出し	●被災者慰問のこころの復興支援事業「アートキャラバン くまもと」立ち上げ ●開館前夜祭として地域・利用者とともに「県劇夏祭り 'にゅー盆踊り」を実施
その他特記	
●復旧工事を当面の再開に向けた「応急工事」と、完 全復旧に向けた「本格工事」の2段階に分けて施工 ●県営繕課にて、被害状況の把握、復旧工事のため の調査等が施行 ●復旧工事にかかる調査費が平成28年4月に知事 専決で予算措置	●早期復旧に向けた修繕費等が平成28年5月上旬に臨時 県議会で措置 ●40か所を超える応急工事については、早期再開に向け て県からの委託を受けて財団で施工(平成28年度中に完 了)

4. 熊本市男女共同参画センター はあもにい ※第3章P45に被災報告あり

被害の有無

有

- 所在地／熊本市中央区黒髪3-3-10
- 設置者／熊本市市民局市民生活部
- 管理運営機関／指定管理者・はあもにい管理運営共同企業体
- 開館日／平成2年4月7日
- 建築延面積／6,420㎡
- 客席数／メインホール・372 多目的ホール・200

被害の概要	
●室内外のタイル一部崩落 ●物品が落下により破損 ●窓、ドアの開閉に不具合 ●壁、天井に複数の亀裂 ●水道管の水漏れ	●敷地内の地面隆起 ●メインホールのガイドレール、ガイドシューの曲がり、変形、 脱落 ●多目的ホールの客席をロック、解除するためのワイヤー の損傷
開館・閉館の措置	
●開館はしており情報資料室など館内の一部は利用 可。貸室・両ホールの貸し出しは行っていない ●多目的ホールは修繕後平成28年6月1日から開館 ●その他の貸室については、平成28年8月14日	避難所閉所後、設備関係の点検等をおこない平成 28年9月1日から開館 ●メインホールは平成29年3月中に修繕完了し、同年 4月1日より開館
活動状況(避難所等)	
●平成28年5月8日より2階の学習室と3~4階で避難者の受け入れを行った ●平成28年8月14日避難所閉所	
その他特記	
●平成28年4月21日に熊本市営繕課、施設課による検査が行われ、館内の立ち入りは許可済 両ホールの立ち入りは禁止	

5. 益城町文化会館 ※第3章P51に被災報告あり

被害の有無

有

- 所在地／上益城郡益城町木山381-1
- 設置者／益城町教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・益城文化会館管理運営共同企業体
- 開館日／平成2年4月26日
- 建築延面積／2,736㎡
- 客席数／ホール・517

被害の概要	
●停電及び断水あり(電気は4月22日に復旧。水道は 5月27日に復旧) ＜建物内＞ ●事務所の一部(後付)が傾き、隙間あり ●ロビーホワイエの吊天井及び壁面の一部が崩落 ●照明破損 ●ホワイエのテラスに面する全面ガラス張り (H2.9m×W22.2m)のガラスの内、(H2.9m×W3.7m) が2枚破砕 ●2階バルコニー席への階段のガラス製手すり破損 ●雨天時にクラックからの雨漏り(数箇所) ●ホール袖付近の照明機材や音響機材、道具類が散乱 ●天井裏の排気ダクトの一部外れ ●ダクトブラケット数箇所脱落	●消化水槽内に亀裂発生し、漏水 ＜建物外＞ ●ホールエントランスが全体的に5cm~50cm程度没落 ●駐車場の街灯及びフェンスが一部倒壊 ●地面に大規模な亀裂や陥没 ●会館裏の傾斜部擁壁が損壊、一部倒壊 ＜備品＞ ●ベーゼンドルファーピアノ→天板が外れキズ・凹み多数 ●スタインウェイピアノ→天板の丁番に歪み、天板と 胴体にキズ ●音響卓1台落下により使用不能 ●クセノンピンスポット(1台)→転倒しミラー及びランプ 破損 ●アップライトピアノ(2台)→転倒による破損あり
開館・閉館の措置	
●仮復旧状態で平成28年9月より全館開館	※平成30年7月以降に全館閉館し大規模改修工事の予定
その他特記	
●建築、吊物、音響、照明、空調、消防設備等の臨時点検はほぼ終了 現時点では多少の破損はあるものの、大きな問題なし ●応急危険度判定結果は赤「危険」との判定	

6. 御船町カルチャーセンター

被害の有無

有

- 所在地／上益城郡御船町木倉1168
- 設置者／御船町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成4年4月4日
- 建築延面積／3,202㎡
- 客席数／ホール・492

被害の概要	
●前震で各廊下及び壁、吹き抜け天井等からコンクリート 片(粉塵)が落ちる ●照明が少し下がりがりながら落ち込む(ホールの照明も複 数落ち込み) ●吊天井が下がり穴が開き、コンクリート片やボルト落下 ●埋め込み式のスピーカーの周りにひび ●ステージ上のワイヤー外れ	●内側壁にクラック ●本震により停電 ●吹き抜け天井の落下の恐れと壁が一部落下 ●各部屋のコンクリート片落下(エアコンの一部落下の恐れあ り)天井も一部落下し、照明も多数落ち込みあり ●ステージ上の埋め込みスピーカー周りの壁落下 ●外壁、玄関周りのタイル落下と破損
開館・閉館の措置	
●再開の目処が立つまで閉館 ●平成29年11月に震災復旧工事契約 ●ホールは平成30年6月頃開館予定	
活動状況(避難所等)	
●館内の各部屋が避難所となり、110名が避難 ●1階ロビーにて物資の配給実施(平成28年5月13日で終了)	
その他特記	
●予約が入っている施設は全てキャンセルを行い、料金の返金手続き中 ●1階ロビーが罹災証明書発行場所となる(平成28年5月23日から6月30日まで)	

7. 熊本市植木文化センター

- 所在地／熊本市北区植木町岩野238-1
- 設置者／熊本市北区区民部
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成5年10月1日
- 建築延面積／5,451㎡
- 客席数／植木文化ホール・605

被害の有無

有

被害の概要	
●建物壁、床のクラック ●床継ぎ目のずれ	●床の盛り上がりによるドアの開閉不能 ●建物周囲の地盤沈下による段差発生
開館・閉館の措置	
●文化ホールは平成28年6月1日より開館 ●リハーサル室は平成28年7月17日より開館	●公民館の会議室は平成28年8月より開館
活動状況(避難所等)	
●リハーサル室、公民館は平成28年7月15日まで避難所となる	

8. 熊本市国際交流会館

- 所在地／熊本市中央区花畑町4-18
- 設置者／熊本市政策局総合政策部
- 管理運営機関／指定管理者・熊本市国際交流会館共同企業体
- 開館日／平成6年9月1日
- 建築延面積／8,439㎡
- 客席数／ホール・230

被害の有無

有

被害の概要	
●ホールロールバックチェア(移動席客席)故障(平成29年3月13日修繕済み) ●ホールシャンデリア破損(大きな余震で再び落下の恐れ)(平成28年6月末で取り外し完了) ●ホール舞台吊物リミッター故障(平成28年6月末で修繕済み) ●エレベーター(搬入用)カウンターウェイトの故障(平成28年4月末で修繕済み) ●同エレベーターのレール損傷(平成29年3月末までに修繕済み)	●大広間仕切りパーティションレールの歪み(平成28年6月末までに修繕済み) ●公開空地の敷石破損、亀裂など(平成29年3月末までに危険個所だけ仮修繕済み、翌29年度中に本修繕を予定) ●地下2階多目的室の壁面鏡張りのクラック(平成28年12月までに修繕済み) ●吸収式冷温水機(緊急修繕)(平成28年6月までに修繕済み)
開館・閉館の措置	
●ホールは平成28年7月8日より開館	●会議室は平成28年5月6日より開館
活動状況(避難所等)	
●外国人対応避難所開設(平成28年4月16日から同月30日まで)	●多言語支援センターを設置し、在住外国人向けに必要な情報の翻訳や、各避難所を巡回し通訳等の支援を行った(平成28年4月20日から5月3日まで)
その他特記	
●地震で生じた壁面や敷石床面などのクラック工事を平成29年度中に修繕予定	

9. 熊本市子ども文化会館

- 所在地／熊本市中央区新町1-3-11
- 設置者／熊本市健康福祉局こども未来部
- 管理運営機関／指定管理者・(一財)熊本市社会教育振興事業団
- 開館日／平成7年3月26日
- 建築延面積／5,708㎡
- 客席数／くじらホール・228

被害の有無

有

被害の概要	
●多目的ホール(4階)の天井及び梁(5階)損傷 ●5階操作室天井石膏ボード落下ほか ●4階客席照明ほか落下、転倒 ●建物外壁タイル剥離、ひび割れ	●建物内部壁ひび割れ、タイル剥離、ひび割れ、蛍光灯落下ほか ●建物外周地盤沈下
開館・閉館の措置	
●地震発生から4月27日まで臨時閉館し4月28日から4階多目的ホールとうさぎ広場をのぞく1階から3階までの一般供用を再開 ●避難所集約のため急遽拠点避難所となることが決定し、5月23日をもって一旦一般供用を停止し、5月24日休館日を経て、5月25日から避難所開設準備のため臨時閉館となる。5月28日から避難者受け入れ開始(平成28年8月14日まで)	●平成28年7月29日より、1、2階のみ一般供用再開。3、4階は避難所 ●平成28年8月14日避難所閉鎖 ●平成28年8月20日より、4階多目的ホールおよびうさぎ広場をのぞき一般供用再開 ●平成28年9月5日より、4階うさぎ広場一般供用再開 ●4階多目的ホールのみ閉鎖
活動状況(避難所等)	
●避難場所となり避難者の方々への心のケア支援を目的として、1日2回『ふれあいサロン』実施	
その他特記	
●平成29年度内の改修工事計画だが、入札不調が続き工事開始に至らず、4階多目的ホールの再開のめどが立たない状況	

10. 熊本市健軍文化ホール

- 所在地／熊本市東区若葉3-5-11
- 設置者／熊本市経済観光局文化・スポーツ交流部
- 管理運営機関／指定管理者・健軍文化ホール事業推進共同企業体
- 開館日／平成7年4月8日
- 建築延面積／1841.94㎡
- 客席数／ホール・293

被害の有無

有

被害の概要	
●建物周りの地盤沈下 ●ホール客席天井及び照明器具等の脱落 ●舞台吊物設備破損	●舞台音響設備破損(音響卓・スピーカー等) ●受水槽傾き及び給水配管破損 ●雨水桝及び雨水配管破損
開館・閉館の措置	
●平成29年末まで改修工事	●平成30年1月4日から全館開館予定

11. 火の君文化センター

- 所在地／熊本市南区城南町舞原394-1
- 設置者／熊本市南区区民部
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成9年4月27日
- 建築延面積／5,156㎡
- 客席数／文化ホール・604

被害の有無

有

被害の概要	
●ホール：客席天井落下、壁破損、エアコンダクト落下、照明器具破損、舞台装置故障、音響設備故障	●館全体：外壁等ひび割れ、沈下による破損、駐車場等破損、上下水道漏水、自動ドア故障、エアコン配管故障
開館・閉館の措置	
●閉館（平成31年2月開館見込み）	
活動状況（避難所等）	
●拠点避難所となる（平成28年5月7日から8月16日まで）	
その他特記	
●現在ホール改修工事入札準備中。入札が完了していないため工期未定。公民館施設（会議室、和室、その他）については、避難所閉鎖後開館	

12. くまもと森都心プラザ

※第3章P57に被災報告あり

- 所在地／熊本市西区春日1-14-1
- 設置者／熊本市経済観光局産業部
- 管理運営機関／指定管理者・くまもと森都心プラザ管理運営共同企業体
- 開館日／平成23年10月1日
- 建築延面積／9,568㎡
- 客席数／プラザホール・489

被害の有無

有

被害の概要	
●エスカレーター、エレベーターに異常、一部使用不可 ●ホール、図書館用空調設備の冷却水パイプ等破断（建物全体） ●壁、床にクラック ●照明器具、エアダクト等の破損	5階ホール ●移動観覧席の内部骨組みが基礎から破断し使用不可 ●天井反射板（自動変角式）を吊るワイヤーの滑車破損 ●側反（観音扉式）の歪み、開閉不可 ●ホリゾン幕破れ ●客席吊天井を固定するボルト多数破断（天井落下の恐れ） ●客席床表面が浸水により変形
開館・閉館の措置	
●平成29年4月1日より全館通常開館	

13. 嘉島町民会館

※第3章P63に被災報告あり

- 所在地／上益城郡嘉島町上島545番地
- 設置者／嘉島町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成26年3月16日
- 建築延面積／4,797㎡
- 客席数／アクアホール・510

被害の有無

有

被害の概要	
●会議棟 1階 正面玄関ガラス戸一部損壊、北側・南側エレベーター故障、エントランス・ホワイエ・会議室の床面が衝撃により隆起しており、不安定な状態。クラックも多数発生。（エレベーターは点検の結果、異常なし）2階 会議棟通路側のガラスが破損、1階エントランスに落下。会議室4・調理室のガラス面が1枚そのまま外れて、廊下に落下	●ホール棟 設置してあった音響反射板の床設置面が外れて、金具がそのまま突き刺さっている状態。舞台装置の備品の損傷
●施設外回りのアスファルト、タイル等の隆起と陥没	
開館・閉館の措置	
●閉館中	
その他特記	
●現在、復旧工事のため、閉館中だが、平成30年3月1日にプレオープン（9時～17時）、4月1日にグランドオープン（9時～22時）を目指している	

14. 宇城市松橋総合体育文化センター(ウイングまっばせ)

※第3章P67に被災報告あり

- 所在地／宇城市松橋町大野85
- 設置者／宇城市教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・(株)オカムラ
- 開館日／平成10年7月18日
- 建築延面積／9,409㎡
- 客席数／文化ホール・800 コミュニティーアリーナ252

被害の有無

有

被害の概要	
●玄関アプローチ地盤沈下	●吊物レールが曲がっており、舞台吊物を動作できない状況
●建物周囲に陥没箇所多数あり	
●上水道漏水	
●ホワイエ入口上部のガラスにひび	
●スタインウェイピアノ/地震により傷	●ホール天井吊金具多数落下
	●空調設備(蓄熱機)よりブライン漏れ
開館・閉館の措置	
●平成28年4月15日より閉館	●平成28年7月12日より開館
活動状況（避難所等）	
●市からの要請で避難所となる（平成28年4月14日から6月30日まで）	

15. 美里町文化交流センター「ひびき」

- 所在地／下益城郡美里町永富1483
- 設置者／美里町教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・美里地域づくりコンソーシアム
- 開館日／平成14年6月1日
- 建築延面積／2,574㎡
- 客席数／文化ホール・450

被害の有無

有

被害の概要	
●文化ホール及びホワイエの空調設備の破損	●舞台音響反射板固定器具等の破損
●ホワイエ空調設備破損により床表面に被害あり	●出入口地面の沈下
開館・閉館の措置	
●ホール・舞台は使用中止、その他の施設については通常開館	

16. 清和文楽館

- 所在地／上益城郡山都町大平152
- 設置者／山都町
- 管理運営機関／指定管理者・(一財)清和文楽の里協会
- 開館日／平成4年4月25日
- 建築延面積／781㎡
- 客席数／清和文楽館ホール・200

被害の有無

無

開館・閉館の措置	
●通常開館	

17. 熊本産業展示場(グランメッセ熊本)

※第3章P71に被災報告あり

- 所在地／上益城郡益城町福富1010
- 設置者／熊本県商工観光労働部
- 管理運営機関／指定管理者・熊本産業文化振興(株)
- 開館日／平成10年3月26日
- 建築延面積／20,280㎡
- 客席数／展示ホール・10,000 コンベンションホール・500

被害の有無

有

被害の概要	
●展示ホール 壁クラックからの雨漏り	●トランス不具合
●天井からの雨漏り	●冷却塔漏水
開館・閉館の措置	
●平成29年3月27日 2階コンベンションホール・会議室のみ開館	●平成29年7月1日 1階展示ホール開館（平成29年6月下旬にプレーオープン）
●平成29年4月1日 レストラン オープン	
活動状況（避難所等）	
●平成29年4月15日に一旦益城町の臨時避難所に指定されたが、本震により建物内が立入不可となったことから、駐車場が同年8月末まで車中泊される方の避難所となる。	

県北

18. 玉名市民会館

- 所在地／玉名市岩崎152-2

●設置者／玉名市企画経営部

●管理運営機関／指定管理者・(一財)玉名市自治振興公社
- 開館日／昭和42年4月2日

●建築延面積／(資料無し)

●客席数／ホール・814

被害の有無

有

被害の概要	
(大ホール棟)	●ホリゾン幕の破れ
●客席の天井材・防煙ガラスの破損・落下	●反響板等吊物ワイヤーの緩み
●3階調光室・ピンスポット室・音響室の天井の亀裂	●反響板ワイヤークリップの外れ
●舞台の壁モルタル材の落下	●非常用予備発電装置の一部故障
開館・閉館の措置	
●ホール…平成28年4月16日から7月1日まで閉館	
活動状況(避難所等)	
●平成28年4月16日から5月2日まで駐車場を避難所として開放	
その他特記	
●大ホールは、各設備の保守点検を行った後に開館	

19. 菊池市市民会館(文化会館・泗水ホール)

- 所在地／菊池市亘32、菊池市泗水町福本283-1

●設置者／菊池市教育委員会

●管理運営機関／指定管理者・九州綜合サービス(株)
- 開館日／昭和55年5月5日

●建築延面積／3,711㎡

●客席数／大ホール・818 小ホール・300 泗水ホール・432

被害の有無

有

被害の概要	
(文化会館)	●シーリングライト漏電
●大ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ	●揺れによる反響板剥がれ
●玄関出入口ドア枠・ホワイエ上非常口ドア枠及び小ホール出入口ドア枠変形によりドアが開かない	●揺れによるトイレのタイル剥がれ
●シャンデリア固定ねじ緩む(落下する危険)	(泗水ホール)
●受水槽漏れ及び冷却塔ダクト破損	●ホール綱元のレール・ウエイトの変形及び捻れ
●大ホール客席壁レンガ浮き(落下する危険有)	●非常用発電機破損
	●揺れによるトイレセンサー故障
開館・閉館の措置	
(文化会館)	(泗水ホール)
●平成28年4月15日から閉館	●平成28年4月15日から閉館
●小ホール・練習室は平成28年6月から開館	●平成28年7月21日から開館
●大ホールは平成28年10月13日から開館	
活動状況(避難所等)	
●平成28年4月25日から2週間程度玄関前を給水所として使用	
その他特記	
●地震による補修はほぼ完了	

20. 大津町生涯学習センター

- 所在地／菊池郡大津町引水62

●設置者／大津町教育委員会

●管理運営機関／直営
- 開館日／昭和58年11月3日

●建築延面積／1,335㎡

●客席数／文化ホール・504

被害の有無

有

被害の概要	
●視聴覚室パソコン部品破損	●ロビー排煙ガラスにひび
●エレベーター部品破損	
開館・閉館の措置	
●ホールは平成28年7月10日から開館	●会議室は平成28年7月16日から開館
活動状況(避難所等)	
●避難所(平成28年7月15日閉所)	
その他特記	
●大会議室(150人収容)は、被災した町役場機能として使用	

21. 荒尾総合文化センター

- 所在地／荒尾市荒尾4186-19

●設置者／荒尾市総務部

●管理運営機関／指定管理者・中央設備 ステージ・ラボ共同体
- 開館日／昭和61年6月6日

●建築延面積／8,504㎡

●客席数／大ホール・1,208 小ホール・420

被害の有無

無

開館・閉館の措置	
●避難所閉鎖後通常開館。大・小ホール安全確認後通常開館	
活動状況(避難所等)	
●平成28年4月16日から21日まで大・小ホール以外で避難所開設。延べ615名受け入れ	
その他特記	
●平成28年4月18日建物安全点検:支障なし(前震後点検)	●平成28年5月3日舞台照明点検:支障なし
●平成28年5月2日舞台機構点検:支障なし	●平成28年5月13日建物点検:支障なし

22. 合志市文化会館(総合センター「ヴィーブル」)

- 所在地／合志市福原2922

●設置者／合志市教育委員会

●管理運営機関／直営
- 開館日／平成7年11月1日

●建築延面積／14,123㎡

●客席数／文化ホール・612

被害の有無

有

被害の概要	
●客席吊天井裏ボルト、クリップ等の脱落、損傷等	●給水設備破損
●天井材の落下・欠損	●内側壁にクラック
●空調故障	●照明器具の外れ
●綱元内鎖栓損傷	
開館・閉館の措置	
●閉館(開館予定日未定)	
その他特記	
●総合センターヴィーブル内、他施設も被害ありのため、全館の改修が必要 ●施設全体に内外壁のクラック、コンリート片・天井材・照明器具の落下、空調・給水設備の故障、空調配管の破損による漏水等の被害があり、現在、災害復旧工事を行っている(工期:平成30年3月16日まで)	

23. ながす未来館

- 所在地／玉名郡長洲町長州2760
- 設置者／長洲町教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・ながす未来館指定管理者共同事業体
- 開館日／平成9年10月1日
- 建築延面積／4,673㎡
- 客席数／文化ホール・600

被害の有無

無

開館・閉館の措置
●通常開館(平成28年4月16日・17日のみ臨時閉館)
その他特記
●地震の影響で催し物を中止せざるをえなくなった利用者への問い合わせに対応した

24. 八千代座

- 所在地／山鹿市山鹿1499
- 設置者／山鹿市教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・(一財)山鹿市地域振興公社
- 開館日／明治44年1月11日
- 建築延面積／1,580㎡
- 客席数／八千代座・650

被害の有無

無

被害の概要
●本館の被害なし ●地震直後から通常開館 ●別館は通常開館を継続しながら補修工事を実施中
その他特記
●通常開館

25. 菊陽町図書館ホール

- 所在地／菊池郡菊陽町原水1438-1
- 設置者／菊陽町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成15年8月1日
- 建築延面積／3,627㎡
- 客席数／ホール・500

被害の有無

有

被害の概要	
●ホール天井に亀裂 ●舞台吊物機構基礎土台部分の損傷	●ホール外壁損傷 ●ホールホワイエテレビモニターの破損
開館・閉館の措置	
●ホールは平成28年8月より通常開館	
その他特記	
●補修工事完了(平成28年度中)	

県南

26. 八代市厚生会館

- 所在地／八代市西松江城町1-47
- 設置者／八代市経済文化交流部
- 管理運営機関／直営
- 開館日／昭和37年7月18日
- 建築延面積／4,921㎡
- 客席数／ホール・964

被害の有無

有

被害の概要	
●舞台上に直径3cm程度のコンクリート片が落下 ●別館集会室およびホールの梁や壁にクラックが発生 ●平成28年4月19日に発生した震度5強の余震に	より吊物からナットがついたままのボルトが落下。別館集会室及びホールの梁や壁にクラックが増える ●2階ホワイエ東側天井に雨漏り
開館・閉館の措置	
●ホール 平成28年4月15日から6月12日まで閉館 6月13日から通常開館 ●中集会室 平成28年4月15日から5月5日まで閉館	5月6日から通常開館 ●大・小集会室 平成28年4月15日から7月21日まで市役所執務室として使用 平成28年7月22日から通常開館
活動状況(避難所等)	
●平成28年4月20日から4月30日まで、駐車場を避難所として開放	
その他特記	
●吊物は東宝舞台が点検し安全を確認 ●平成28年5月19日 設計者による構造や吊天井等の安全点検を実施	

27. 天草市民センター

- 所在地／天草市東町3
- 設置者／天草市観光文化部
- 管理運営機関／直営(発災時)
- 開館日／昭和43年11月1日
- 建築延面積／10,662㎡
- 客席数／ホール・701

被害の有無

有

被害の概要
●平成28年4月14日の地震により、ホール客席照明力バー1個落下 ※復旧済み、被害額なし。落下防止措置済み ●平成28年4月16日の地震は被害なし
開館・閉館の措置
●通常開館
その他特記
●現在は通常開館しているが、本庁舎の耐震不足に伴う庁舎機能の分散化のため、平成28年7月16日から平成31年度まで(新庁舎ができるまで)、天草市民センター第2会議室・武道館会議室の貸出ができない予定

28. 水俣市文化会館

- 所在地／水俣市牧ノ内8-1
- 設置者／水俣市教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・(公財)水俣市振興公社
- 開館日／昭和53年2月23日
- 建築延面積／3,715㎡
- 客席数／ホール・938

被害の有無

有

被害の概要
●大道具搬入口から脇舞台の床に長さ4~6m、およそ1cm幅の亀裂が発生。その周辺にも多数の小さなヒビが発生
開館・閉館の措置
●通常開館
その他特記
●平成28年6月から吊り天井の改修工事が予定されていたため、地震後の余震発生による天井の落下等を危惧し、予約者への確認や新規予約の受付を停止

29. 天草市牛深総合センター

被害の有無 無

- 所在地／天草市牛深町160番地
- 設置者／天草市牛深市所
- 管理運営機関／直営(発災時)
- 開館日／昭和55年4月1日
- 建築延面積／4,378㎡
- 客席数／文化会館ホール・710

開館・閉館の措置
●通常開館

30. 人吉市カルチャーパレス

被害の有無 無

- 所在地／人吉市下城本町1578-1
- 設置者／人吉市総務部
- 管理運営機関／直営
- 開館日／昭和59年10月4日
- 建築延面積／7,756㎡
- 客席数／大ホール・1,345 小ホール・462

開館・閉館の措置
●通常開館(貸出はホールのみ)
その他特記
●市役所本庁舎が倒壊の危険性があり、カルチャーパレスに移転することになった関係で、音楽室・会議室等の貸出ができなくなり、ホール棟のみ利用可能

31. つなぎ文化センター

被害の有無 無

- 所在地／葦北郡津奈木町岩城1588-2
- 設置者／津奈木町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成2年11月1日
- 建築延面積／1,188㎡
- 客席数／音楽ホール・400

開館・閉館の措置
●通常開館

32. あさぎり町須恵文化ホール

被害の有無 無

- 所在地／球磨郡あさぎり町須恵1227
- 設置者／あさぎり町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成7年4月1日
- 建築延面積／2,396㎡
- 客席数／メインホール・504

開館・閉館の措置
●通常開館

33. 上天草市松島総合センター「アロマ」

被害の有無 無

- 所在地／上天草市松島合津4276-44
- 設置者／上天草市教育委員会
- 管理運営機関／指定管理者・共同企業体 祐和會
- 開館日／平成9年5月12日
- 建築延面積／7,145㎡
- 客席数／アロマホール・506

開館・閉館の措置
●通常開館

34. やつしろハーモニーホール

被害の有無 無

- 所在地／八代市新町5番20号
- 設置者／八代市商工政策課
- 管理運営機関／指定管理者・(株)イズミテクノ
- 開館日／平成12年6月1日
- 建築延面積／6,101㎡
- 客席数／市民ホール・500

被害の概要
●若干のクラック有。ただし使用にあたっては問題なし(打診調査で異常なし)
開館・閉館の措置
●通常開館
活動状況(避難所等)
●平成28年4月16日から5月1日の8:30まで避難場所として開放

35. 苓北町民ホール志岐集会所

被害の有無 無

- 所在地／天草郡苓北町志岐444-1
- 設置者／苓北町教育委員会
- 管理運営機関／直営
- 開館日／平成14年5月11日
- 建築延面積／993㎡
- 客席数／苓北町民ホール・207

開館・閉館の措置
●通常開館